

## Listado positivo de cables unipolares según Norma IRAM NM 247-3



Salvo error u omisión a continuación se presenta un listado de marcas que cuentan con su certificado de seguridad eléctrica vigente a la fecha de realización del relevamiento que ha sido el: **22-01-21**

Marca comercial	
2C	IMSA
ALCABLE	INDELQUI
ARGENPLAS	INDUSTRIAS ERPLA
CABLES FB	J.A. Conductores
CAELBI	KALOP
CAVINAP	MARLEW
CEARCA	MARVIC
CEDAM	MERCOLUZ
CETYA	MH
CIMET	MICROTEC
COBRHIL	NETFLEX
CODESIL	NEUTROLUZ
COELPLA	NUMENLUZ
CONDUCTRES	OSEP
CONDUFLEX	PETTOROSI
DAZ CONDUCTORES	PRYSMIAN
ELECTRIC POWER CONDUCTORS	RICHI
ELECTROMOL	RINALPLAST
FLEXTON	SUMALUX
FONSECA	TREFILCON
GIPLAS	UPERCAB
	WENTINCK CONDUCTORES

Si hubiera una marca que posea certificado vigente y no figurara en el detalle de referencia, por favor enviarnos el mismo para poder corroborarlo e incluir dicha marca al listado. Cabe aclarar, que el relevamiento realizado surge de las consultas efectuadas a los organismos de certificación de productos eléctricos asociados a CACER y COECRA, utilizando la casilla específica del FONSE destinada para tal fin. En dicha casilla se puede consultar si un determinado producto cuenta con certificado de seguridad eléctrica vigente. Ante alguna inquietud específica de un producto en cuestión, se recomienda canalizar el tema con la cámara específica vinculada al FONSE.

## Marcados a tener en cuenta al momento de comprar cables

Es importante que quienes formamos parte del sector estemos al tanto de cuáles son los marcados que deben estar presentes en los cables que utilicemos para nuestro trabajo.

***CABLES UNIPOLARES con aislación de PVC, (sin envoltura con, conductor flexible, para instalaciones fijas) – IRAM-NM 247-3 – Designación 247 NM CX (Siendo X=4, X=5).***

Sugerimos que:

1. Le solicite al vendedor el Permiso de Venta (Ex – Formulario C) y el Certificado del mismo.
2. Verifique que el marcado del embalaje contenga la siguiente información: Organismo de certificación que interviene y marca de Seguridad S.  
País De Origen: Industria Argentina  
Marca/Razón Social  
Modelo  
Domicilio Del Responsable Legal
3. Verifique el correcto marcado en el cable:

Y a continuación daremos ejemplos del marcado.

1. a) Cable unipolar de 1.5 mm<sup>2</sup>

**<SELLO IRAM> <MARCA SC> MARCA – INDUSTRIA ARGENTINA –  
450/750 V 1.5 mm<sup>2</sup> 247 NM 02-C4 – BWF-B**

2. b) Cable unipolar de 2.5 mm<sup>2</sup>

**<SELLO IRAM> <MARCA SC> MARCA – INDUSTRIA ARGENTINA –  
450/750 V 2.5 mm<sup>2</sup> 247 NM 02-C5 – BWF-B**

En caso que esté certificado por Bureau Veritas: BVE-371 IRAM-NM 247-3 247 NM 02-C4 BWF-B

